ОРНАТУ АКТІСІ

«__12___» __02_____2025жыл. Асықата кенті.

Біздер комиссия мүшелері, өрт-техник маманы Ж.К.Жұбатов.

ЖШС «Дінислам нұры» бөбекжай бала бақша меңгерушісі Алмагуль Еримбетова.

Шаруашылық ісі бойынша меңгеруші Еримбетов Еркинбек қатысуында,»Дінислам нұры» бөбекжай бақшасында орнатылған (ОП-5) Ұнтақты өртсөндіргіштерінің 4- данасын 10.02.2025 жылы қабылдап -2,23 МГПа кгс\см кв.қайта қуаттандыруға алып кетіп сығымдалып пломбаланып 13.02.2025жылы қайта орнаттық. Өлшем салмағы 7.5кг.(+,-- 2,5кг.)

1.ОП-5 В 1335744 13.05.2025жыл.

2.ОП-5 В 1335743 13.05.2025жыл.

3.ОП-5 В 1335741 13.05.2025жыл.

4.ОП-5 В1335742 13.05.2025жыл.

Қайта тексеру мерзімі тоқсан сайын толық тексеру 13.02.2026жыл.

Жарамдылық мерзімі 25.09.2027жылға дейін орнатылған жеріне байланысты.

-Бос кездегі салмағы -5,1кг +,-(--0,2кг.-2,3 атм кгс\см кв.МГПа.

-Қуаттандырылған салмағы 7.3 кг (+ -2,5 кг. 3 атм кгс\см кв).

Осы жөнінде орнату актісі түзілді қол қойылды.

Тапсырушы өрт-техник маманы _____Ж.К.Жұбатов.

Қабылдап алушы ЖШС «Дінислам нұры» ББ меңгерушісі _____А.Еримбетова.

Шаруа меңгерушісі, _____Е.Еримбетов.